

品番 LYW29

品名	灯具品番	適合ポール品番
エントランスライト EK-37型	LYW29	LYV23

お客様へ




器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
 必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ



施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全に関するご注意


警告

 必ず守る	<p>■器具の取付けは、施工説明書にしたがい確実に行ってください。 取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p>	<p>■こんな場所には取付けないでください。 この器具は防雨型、ポール取付専用です。</p> <p>下図のような取付けは、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</p> <div data-bbox="992 1113 1481 1576" data-label="Image"> </div>
 アース線接続	<p>■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。</p> <p>接地が不完全な場合 感電の原因となります。</p>	 禁止
<p>■交流100ボルト以外で使用しないでください。 過電圧を加えると過熱し火災・感電の原因となります。</p>		

注意

 禁止	<p>■調光器との併用はしないでください。 ライトコントロール・明暗スイッチなどとの併用はしないでください。 火災の原因となります。</p> <p>●調光器の取りはずしが必要です。 調光器の取りはずしには資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してください。</p>	 禁止
<p>■温度の高くなるものの近くに取付けないでください。 ガス機器やその排気筒の近くに取付けないでください。 火災の原因となります。</p>		

各部の名前と取付け方



注意

取付の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

1 ポールを取付ける

- ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

2 口出線を接続する

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 口出し線との接続はスリーブ等により確実に
行い、防水テーピングを施してください。
(内線規定 125-7~9に準ずる)
- 接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行ってください。
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3 本体取付ネジ（2本）で 本体をポールに取付ける

- 本体をポールに差し込み、本体取付ネジ（2本）
でしっかりと固定してください。
- 線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

取付けが不完全な場合

感電・落下によるけがの原因となります。

4 ソケットに ランプを取付ける

5 グローブ取付ネジ（2本）で グローブを取付ける

- グローブを本体に取付け、グローブ取付ネジ（2本）
でしっかりと固定してください。

取付けが不完全な場合

浸水による感電の原因となります。

